

Зарегистрирована
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Дальнегорскому городскому округу
УНДиПР Главного управления МЧС
России по Приморскому краю

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

“ 18 ” сентября 20 20 г.

Регистрационный № 05048400-70-00946

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 4.1, здание мастерских краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

(Функциональное назначение: полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022500615610

Идентификационный номер налогоплательщика 2505002691

Место нахождения объекта защиты г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 18 (мастерские (лит.В))

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 692441, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 18, E-mail: dpl39@vandex.ru, тел./факс (42373) 32705

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) год завершения строительства 1972

(Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
1.	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости:	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности:	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности:	Ф 4.1
1.4.	Высота здания:	5 м.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания:	455,2 кв.м.	
1.6.	Объём здания:	2276 куб.м.	
1.7.	Количество этажей:	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресного типа; СОУЭ 3 типа; ВПВ имеется (1 ПК); НПВ 2 ПГ (кольцевой, диаметр 325 мм.)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведённая на объекте защиты</u></p> <p>Расчёт пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>(Заполняется, если проводился расчёт пожарного риска. В разделе указываются расчётные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p> <p>Не проводилась</p> <p>(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.6.2, 5.6.4	выполняется

4.2.	Наружное водоснабжение противопожарное	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: пп. 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5	выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.6.2, 5.6.4	выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.15, табл. 6.13	выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6	выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.6.2, 5.6.4	выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	выполняется

		<p>безопасности»: пп. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2;</p> <p>СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: пп. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А;</p> <p>СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»: пп. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: пп. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А;</p> <p>СП 7.13130.2013 «Системы</p>	выполняется

		противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»: пп. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390: пп. 2,3,4,6,7,12,21,22,23,24,30, 31,32,33,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,47,48,49,50,55, 56,63,64,65,70,71,96-105, 460-481;</p> <p>Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждённые приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645: разделы II, III,IV,V;</p> <p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст. 132, ст. 134, ст. 137, ст. 138</p>	выполняется

Настоящая декларация разработана

Матвеева Валентина Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(подпись)



20 20 г.

М.П. (при наличии)

В отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому
городскому округу УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу

Заявление
о регистрации декларации пожарной безопасности

Прошу зарегистрировать декларацию пожарной безопасности
краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж», г. Дальнегорск,
Проспект 50 лет Октября, д. 18 (мастерские).

(полное наименование объекта защиты и адрес объекта защиты)
основной государственный регистрационный номер (за исключением физического
лица) 1022500615610.

идентификационный номер налогоплательщика 2505002691.

реквизиты документа, подтверждающего право собственности на объект защиты
или владения объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного
управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом
или договором Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления серия 25-АВ № 172140 от 13 февраля 2014 года, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Приморскому краю.

Матвеева Валентина Геннадьевна

(подпись)

Вх. 2896 от 18.09.20
отдел по УНДиПР
в МЧС России по ПК